




სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 0 16 01002083

31/08/2016

ხაშურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის
უფროსს ბატონ ზვიად გოგუაძეს

ბატონო ზვიად,

თქვენი N949633 წერილის საფუძველზე ჩატარდა ქალაქ ხაშურის N6 საჯარო სკოლის (ს/კ 69.08.63.147) ამორტიზებული გარე სანკვანძის შენობის (02) ვიზუალური დათვალიერება მისი დემონტაჟის მიზანშეწონილობის დადგენის მიზნით.

გარე სანკვანძის შენობა გეგმაში 3X10 მ ზომისაა. შენობის კედლები წითელი აგურითაა ნაშენი. ხის სახურავი აზბესტცემენტის შიფერითაა დაფარული. ამჟამად გაუქმებული სანკვანძის კედლები ცვეთაგანცდილია. დემონტირებულია შიდა ტიხრები, მოწყობილობა და სანკვანძის კარ-ფანჯარა. სრულადაა ამორტიზებული ხის სახურავი და ბურული. სკოლის გარე სანკვანძის შენობა მოსწავლეთათვის საფრთხის შემცველია.

ქალაქ ხაშურის N6 საჯარო სკოლის გარე სანკვანძის შენობა 02 ექვემდებარება დემონტაჟს. პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დირექტორის მოადგილე
თეიმურაზი მაჩაიძე