



სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 8 17 01432290

22/11/2017

ქალაქ ვანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის
უფროსს ბატონ ივანე კორძაძეს

ბატონო ივანე,

თქვენი N1405767 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ სააგენტოს თანამშრომლების მიერ შესწავლილია ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ რომანეთის საჯარო სკოლის (ს/კ 31.11.21.040) საქვების შენობის ტექნიკური მდგომარეობა.

საქვების შენობა 02/1 გეგმაში 5X5 მ ზომისაა. კედლები წვრილი საკედლე ბლოკითაა ნაშენი. დახურვა განხორციელებულია რ/ბ ღრუტანიანი ფილებით. საძირკველი ბეტონისაა. სახურავი დაფარულია ლითონის ფურცლებით. საქვებს გააჩნია ლითონის საკვამლე მილი. შენობის კედლები ცვეთაგანცდილია. დახურვის ფილების არმატურა კოროზირებულია. საქვების შენობა ხელს უშლის სკოლის ტერიტორიაზე მცირეკონტიგენტიანი სკოლის შენობის მშენებლობას.

სკოლის საქვების შენობა 02/1 და საკვამლე მილი სადემონტაჟოა.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
დირექტორის მოადგილე
თინაძე გიორგი