

სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონარიის საჯარო სკოლის 2017 წლის 6 აპრილის
საინვენტარიზაციო კომისიის დასკვნა

ქ.ზუგდიდი

6 აპრილი 2017წელი

სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონარიის საჯარო სკოლის (ს/კ 43.14.43.124) შენობა-ნაგებობა (სპორტდარბაზი) აშენებულია 1984 წელს.

სკოლის შენობის ერთსართულიანი სპორტული კომპლექსის ნაკვეთურის (სპორტული დარბაზის, სასადილოს და გადასასვლელი ნაგებობის) გაბარიტული ზომები 31X31 მ-ია. ნაკვეთურის კედლები ნაგებია წვრილი საკედლე ბლოკით. დახურვა მოწყობილია რ/ბ ღრუტანიანი ფილებით. წლების განმავლობაში ბრტყელი სახურავიდან ჩადენილი წყალი აზიანებდა დახურვის ღრუტანიან ფილებს და კედლებს. ფილების არმატურა გაშიშვლებული და კოროზირებულია. კედლები დაზარალებული და ცვეთაგანცდილია. სპორტული კომპლექსის ნაკვეთურის კონსტრუქციებში მასიურად განვითარებული დაზიანებების გამო ნაკვეთურის აღდგენა-რეაბილიტაცია დიდი ალბათობით არარენტაბელურია.

მიზანშეწონილია სკოლის სპორტული კომპლექსის ნაკვეთურს ჩაუტარდეს დემონტაჟი და სანაცვლოდ აშენდეს ახალი სპორტული კომპლექსი.

რაზეც ხელს ვაწერთ

კომისიის თავმჯდომარე -

დირექტორი:


კომისიის წევრები:

დირექტორის მოადგილე:


სამეურვეო საბჭოს თავ-რე:

სკოლის ბუღალტერი:


რესურსცენტრის წარმომადგენელი:




/სოფიკო ავალიანი/




/მაია მოსია/



/მალხაზ სიჭინავა/



/იზოლდა ჭანტურია/



/თეა ხევაია/