



სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 2 17 00288025

27/03/2017

ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსს
ბატონ კახაბერ ფარცვანიას

ბატონო კახაბერ,

თქვენი N274602 წერილის საფუძველზე ჩატარდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ონარიის საჯარო სკოლის (ს/კ 43.14.43.124) სპორტული კომპლექსის ვიზუალური
დათვალიერება.

სკოლის შენობის ერთსართულიანი სპორტული კომპლექსის ნაკვეთურის (სპორტული
დარბაზის, სასადილოს და გადასასვლელი ნაგებობის) გაბარიტული ზომები 31X31 მ-ია.
ნაკვეთურის კედლები ნაგებია წვრილი საკედლე ბლოკით. დახურვა მოწყობილია რ/ზ
ღრუტანიანი ფილებით. წლების განმავლობაში ბრტყელი სახურავიდან ჩადენილი წყალი
აზიანებდა დახურვის ღრუტანიან ფილებს და კედლებს. ფილების არმატურა გაშიშვლებული
და კოროზირებულია. კედლები დაზარალებული და ცვეთაგანცდილია. სპორტული კომპლექსის
ნაკვეთურის კონსტრუქციებში მასიურად განვითარებული დაზიანებების გამო ნაკვეთურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია დიდი ალბათობით არარენტაბელურია. მიზანშეწონილია სკოლის
სპორტული კომპლექსის ნაკვეთურს ჩაუტარდეს დემონტაჟი და სანაცვლოდ აშენდეს ახალი
სპორტული კომპლექსი.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დირექტორის მოადგილე
თეიმურაზი მაჩაიძე